



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Скопинском районе

Советская ул., д.149, г.Скопин, Рязанская область, 391803
тел/факс (49156) 2-03-91 E-mail: rpn-skopin@yandex.ru http:
ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 82
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 14 » апреля 2021 г. г.Скопин

Мной, Главным государственным санитарным врачом по Скопинскому, Милославскому, Кораблинскому районам Рязанской области, Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе Михайлюком Евгением

Александровичем удостоверение №44 от 25.10.2012г.

(должность, Ф.И.О. должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении МБОУ «ООШ №5» г. Скопина

(1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес, ИНН;

(2) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес регистрации
ОГРН 1026200780760; ИНН6233002918

(3) Ф.И.О. должностного лица, место работы, домашний адрес
Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 139

Согласно статьи 29.13.КоАП РФ внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

В МБОУ «ООШ №5» г. Скопина по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 139 установлено следующее: нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений: ст. 2, ст.11, ст.28, ст.39 **Федерального закона РФ от 30.03.1997г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**; п. 2.5.3. 3 п. 2.8.5, п. 2.6.5 СП 2.4.3 48-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; а именно:

1. Согласно п.П. 2.5.3. 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В процедурном кабинете и кабинете приема МБОУ «ООШ №5» отмечается нарушение целостности внутренней отделки помещения (отслаивание краски, трещины вдоль углов стен, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств

2. Согласно п. 2.6,5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; а именно: В туалетных комнатах для мальчиков и девочек в МБОУ «ООШ №5» отсутствует горячее водоснабжение;

3. Согласно 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

Согласно таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. По данным измерений:

- В кабинете 4 класса уровень искусственной освещенности составил 251лк +/- 23.19 лк при нормативе 300 лк, что не соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.